

Instrukcja czyszczenia systemu przeciwpożarowego ANSUL w okapach


PL Instrukcja czyszczenia okapów – 27.02.2026

W przypadku, jeśli w okapie zainstalowany jest system przeciwpożarowy ANSUL należy ten system czyścić z częstotliwością stopnia zależną od stopnia eksploatacji kuchni, w większości nie częściej niż raz w miesiącu.

Czynności czyszczenia powinny obejmować tylko wszystkie metalowe rurki oraz dysze służące do rozpylania środka gaśniczego znajdujące się w okapie. Elementy te należy czyścić na mokro lub sucho. Przy czyszczeniu elementów systemu przeciwpożarowego należy zachować duże środki ostrożności.

Przy czyszczeniu systemu ANSUL nie wolno: - pociągać za stalowe linki, przewody, czujniki temperatury, - zmieniać pozycji i instalacji elementów systemu przeciwpożarowego.

Raz na pół roku należy wykonywać kompleksowy serwis systemu przeciwpożarowego ANSUL w okapie. Serwis ten musi być wykonywany tylko przez serwis, który posiada niezbędne kwalifikacje i certyfikaty pozwalające na wykonywanie takich prac. Firma Leven Group oferuje i posiada niezbędne narzędzia, kwalifikacje i certyfikaty do wykonywania okresowego serwisu systemu ANSUL w okapach.



Leven Group Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 23
62-080 Sady, k. Poznań
tel. 61 661 02 95
biuro@levengroup.pl

Oddział POZNAŃ tel. 662 332 817
Oddział WARSZAWA tel. 661 363 918
Oddział KRAKÓW tel. 795 560 827

www.levengroup.pl

Leven
Group