

Instrukcja czyszczenia okapów wyciągowych One-E z systemem filtracji UV Combilux

PL Instrukcja czyszczenia okapów – 14.08.2025

1. Czyszczenie filtrów okapu

- częstotliwość czyszczenia filtrów cyklonowych i siatkowych zależy od stopnia eksploatacji kuchni, od raz na dobę do raz w miesiącu,
- w celu wyczyszczenia filtrów należy wyłączyć lampy UV za pomocą dotykowego panelu (przycisk STOP), następnie należy zdjąć klapę rewizyjną oraz wyjąć kasetę z cylindrami z okapu poprzez wysunięcie z prowadnicy modułu,
- zgromadzony tłuszcz w postaci płynnej należy wylać ze zbiornika cylindra kasety filtra, następnie należy wysunąć filtr siatkowy, który w przypadku stwierdzenia jego zabrudzenia należy umyć w zmywarce
- kasety filtra można myć w zmywarce używając zwykłego detergentu, stosowanego w gastronomii,
- w przypadku mycia filtrów w zmywarce należy wstawić je do zmywarki dnem do góry,
- w razie zabrudzenia należy również wyczyścić lampy UV za pomocą suchej ściereczki,
- po umyciu czyste i suche filtry należy wsunąć ponownie do kasety filtra, zamknąć klapę rewizyjną oraz włączyć lampy UV (przycisk START).

2. Czyszczenie obudowy okapu

- obudowę zewnętrzną okapu należy czyścić w miarę potrzeby,
- częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia eksploatacji kuchni,
- do czyszczenia zewnętrznej obudowy zalecany jest detergent do mycia stali nierdzewnej w środowisku gastronomicznym,
- Leven Group oferuje specjalny środek do czyszczenia obudowy okapu,**
- wewnętrzne ściany okapu należy czyścić raz lub dwa razy w roku, zgodnie z wymogami higieny.

Okap wyciągowy One-E



Kaseta filtra JCE z cylindrami i zbiornikami na tłuszcz



Filtr siatkowy FF



Moduł UV



Leven Group Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 23
62-080 Sady, k. Poznania
tel. 61 661 02 95
biuro@levengroup.pl

Oddział POZNAŃ tel. 662 332 817
Oddział WARSZAWA tel. 661 363 918
Oddział KRAKÓW tel. 795 560 827

www.levengroup.pl

Leven
Group